

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области
(ГУ МЧС России по Вологодской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**
(наименование ОНДПР)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец
по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 35
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области от «26» июля 2021 года № 144, в период с 10 ч. 00 мин. «28» июля 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «04» августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме внеплановая, документарная.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Мороз Андреем Ивановичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец (государственный инспектор г. Череповец по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: объекта защиты – объекта образования, муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38».

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 162600, Вологодская область, город Череповец, ул. Командарма Белова, дом 9.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении и
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. (акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 25.10.2018 года).	п. 61 ППР в РФ от 25.04.2012 г. № 390; ст. 4, 6, 82, п. 2,8; 103 п.2.; Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.13.15.3; 13.15.7 СП 5.13130.2009.	15.06.2022	
Установленная на объекте автоматическая пожарная сигнализация не соответствует требованиям пожарной безопасности. Согласно акта проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 25.10.2018 года системы АПС и СОУЭ выполнены в 2007 году. Средний срок службы дымовых извещателей установленных на объекте – 10 лет. Приемно-контрольный прибор «Планета-АПКП» снят с производства, пожарные извещатели ИП-212-83, ИПР-513-9 выпускаются в новой модификации, при выходе их из строя нет сопряжения с ПКП. Электропитание средств АПС и СОУЭ должно быть выполнено в соответствии с СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. П. 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ППУ, которая в свою очередь питается от вводной панели ВРУ с устройством автоматического включения резерва или от главного распределительного щита с устройством АВР.	п. 61 ППР в РФ от 25.04.2012 г. № 390; ст. 4, 6, 81, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.10 СП 6.13130.2013.	15.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по
Вологодской области лейтенант внутренней службы
Мороз А.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего
контрольное (надзорное) мероприятие)

« 04 » 08 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

« 04 » 08 20 21 г.



(подпись)

М.Л.П.


Маркина Л. В.

(должность, фамилия, инициалы)